CMA 220003102849

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定
涉及饮用水卫生安全产品检验机构
（认定日期：2007年11月07日）

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

检验受理编号 （环水）20260063

样 品 名 称 吉庆牌给水用聚丙烯（PPH）管材

检验申请单位 江苏吉庆管材集团有限公司

二〇二六年二月十日

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260063　　

样品名称	吉庆牌给水用聚丙烯（PPH）管材	受理日期	2026.02.02
送检单位	江苏吉庆管材集团有限公司	样品性状	固态
生产单位	江苏吉庆管材集团有限公司	样品数量	dn20mm×30 米
生产日期或批号	20260106		

评价结论：

根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)，对送检样品进行了卫生安全性检验。

检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023，样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）附录A进行。样品浸泡水采用附录A 1.3.1节配制。浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O_2计)、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、钡、锑、四氯化碳、锡指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对饮用水输配水设备的要求。

（以下空白）

法定代表人（或授权技术负责人）

最终审核日期　2026年 2月10日

检验机构公章

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260063

样 品 名 称 吉庆牌给水用聚丙烯（PPH）管材　　受 理 日 期 2026.02.02

检 验 项 目 卫生安全性检验　　检验完成日期 2026.02.09

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	＜5	＜5	＜5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.24	0.23	增加量≤0.2	合格
臭和味	/	无	无	无	浸泡后水无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	浸泡后水不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
pH	/	7.79	7.80	7.78	改变量≤0.5	合格
溶解性总固体	mg/L	210	208	209	增加量≤10	合格
高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	0.32	0.32	0.32	增加量≤1	合格
砷	mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	增加量≤0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	增加量≤0.005	合格
铝	mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	增加量≤0.02	合格
铅	mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	增加量≤0.001	合格
汞	mg/L	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	增加量≤0.0002	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001	0.004	0.003	增加量≤0.006	合格
挥发酚类	mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	增加量≤0.002	合格
钡	mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	增加量≤0.05	合格
锑	mg/L	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	增加量≤0.0005	合格
四氯化碳	mg/L	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	增加量≤0.0002	合格

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

锡	mg/L	＜0.001	＜0.001	＜0.001	增加量≤0.002	合格

注：本报告仅对送检样品负责。

（以下空白）

法定代表人（或授权技术负责人）

最终审核日期　2026年 2月10日

检验机构
检验章

检验检测专用章

CMA 220003102849

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定
涉及饮用水卫生安全产品检验机构
（认定日期：2007年11月07日）

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

检验受理编号 （环水）20260063

样 品 名 称 吉庆牌给水用聚丙烯（PPH）管材

检验申请单位 江苏吉庆管材集团有限公司

二〇二六年二月十日

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260063　　

样品名称	吉庆牌给水用聚丙烯（PPH）管材	受理日期	2026.02.02
送检单位	江苏吉庆管材集团有限公司	样品性状	固态
生产单位	江苏吉庆管材集团有限公司	样品数量	dn20mm×30 米
生产日期或批号	20260106		

评价结论：

根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)，对送检样品进行了卫生安全性检验。

检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023，样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）附录A进行。样品浸泡水采用附录A1.3.1节配制。浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O_2计)、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、钡、锑、四氯化碳、锡指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对饮用水输配水设备的要求。

（以下空白）

法定代表人（或授权技术负责人）

最终审核日期　2026 年 2 月 12 日

检验机构
公章

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260063　　

样 品 名 称　吉庆牌给水用聚丙烯（PPH）管材　　受 理 日 期　2026.02.02

检 验 项 目　卫生安全性检验　　检验完成日期　2026.02.09

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	＜5	＜5	＜5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.24	0.23	增加量≤0.2	合格
臭和味	/	无	无	无	浸泡后水无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	浸泡后水不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
pH	/	7.79	7.80	7.78	改变量≤0.5	合格
溶解性总固体	mg/L	210	208	209	增加量≤10	合格
高锰酸盐指数(以O_2 计)	mg/L	0.32	0.32	0.32	增加量≤1	合格
砷	mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	增加量≤0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	增加量≤0.005	合格
铝	mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	增加量≤0.02	合格
铅	mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	增加量≤0.001	合格
汞	mg/L	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	增加量≤0.0002	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001	0.004	0.003	增加量≤0.006	合格
挥发酚类	mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	增加量≤0.002	合格
钡	mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	增加量≤0.05	合格
锑	mg/L	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	增加量≤0.0005	合格
四氯化碳	mg/L	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	增加量≤0.0002	合格

江苏省疾病预防控制中心
（江苏省预防医学科学院）
检 验 报 告

锡	mg/L	＜0.001	＜0.001	＜0.001	增加量≤0.002	合格

注：本报告仅对送检样品负责。

（以下空白）

法定代表人（或授权技术负责人）

最终审核日期 2026年2月10日

检验机构
检验章